

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.AD06.B.00080

Серия RU № 0409396

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Групп», Место нахождения: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная дом 2. Фактический адрес: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная дом 2. Телефон: 8 (495) 664-89-40, Факс: 8 (495) 664-89-40, адрес электронной почты: serpuhov@standart-test.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AD06, выдан 03.03.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГ-ОН». Основной государственный регистрационный номер: 1147847418025 Место нахождения: Россия, 192242, город Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 11, литер А, помещение 10Н; Фактический адрес: Россия, 192242, город Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 11, литер А, помещение 10Н; Телефон: +79218943092, Факс: +79218943092, адрес электронной почты: energ-on@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "YUEQING FENGDA TRADE CO., LTD Место нахождения: Китай, No.238, Road Lat.16, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China; 325600 Фактический адрес: Китай, No.238, Road Lat.16, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China; 325600 (см. Приложение – бланк № 0287353)

ПРОДУКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ; ВА9-1 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА); ВА9-2 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток- 4,5 или 6 кА); ВА9-3 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток- 4,5 или 6 кА); ВА9-4 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/ЕС «Низковольтные комплектные устройства».

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 21ТС-06/2016 от 07.06.2016 ИЦ ООО «ЕВРОСТАН», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Акта о результатах анализа состояния производства № 20 от 17.05.2016 органа по сертификации ООО «Стандарт-Групп», регистрационный № RA.RU.11AD06 от 03.03.2016, 142211, Россия, Московская область, Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товарно-проводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.06.2016 ПО 26.06.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Л.Ю. Харитонова
(инициалы, фамилия)Н.Е. Колотухина
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.AD06.B.00080

Серия RU № 0287353

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"ZHEJIANG DENROM ELECTRONIC CO., LTD"	Китай, NO.12 HUIFENG ROAD, SONGHU INDUSTRY ZONE, YUECHENG TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG, LTD



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.Ю. Харитонова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Н.Е. Колотухина
(инициалы, фамилия)